



PRÍLOHA 2.5

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Požárně technická laboratoř

AUTORIZOVANÁ
OSOBA AO 212

NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB 1390

KLASIFIKACE REAKCE NA OHĚŇ V SOULADU S ČSN EN 13501-1+A1:2010

Objednatel: Technický a zkušební ústav stavební
Praha, s.p.
Prosecká 811/76a
190 00 Praha 9

Zpracovatel: Centrum stavebního inženýrství a.s.
Pražská 16
102 00 Praha 10

Název výrobku: *DELUX EPS*

**Číslo protokolu
o klasifikaci:** PK-12-040

Číslo výtisku: 1/2

Datum vydání: 9. 5. 2012

Tento protokol o klasifikaci obsahuje 4 strany a může být používán nebo reprodukován pouze jako celek.

1. INFORMACE O KLASIFIKOVANÉM VÝROBKU

Původ a použití v praxi:

Klasifikace výrobku *DELUX EPS* je platná pro následující použití v praxi:
dekorativní deska pro interiéry a exteriéry budov

Popis:

Výrobek *DELUX EPS* je úplně popsán v protokole o zkoušce uvedeném v článku 2.

2. PROTOKOLY O ZKOUŠCE A VÝSLEDKY ZKOUŠEK VYUŽITÉ PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkušební protokol

Název laboratoře	Název zadavatele	Protokol o zkoušce č.	Zkušební metoda
CSI a.s., PTL	TZÚS Praha, s.p.	15958	ČSN EN ISO 11925-2

Naměřené hodnoty

Zkušební metoda	Parametr	Počet zkoušek	Výsledky	
			Průměrný kontinuální parametr (m)	Parametr splnění
ČSN EN ISO 11925-2 vystavení = 15 s vystavení plochy	$F_s \leq 150$ mm zapálení filtračního papíru	6	(-)	ano
		6	(-)	ne

(-): nevztahuje se

Výsledky zkoušek

Zkušební postup	Parametr	Parametr splnění	Splnění kritéria
ČSN EN ISO 11925-2	$F_s \leq 150$ mm (1)	ano	ano (E)
	zapálení filtračního papíru	ne	ne

(1): do 20. sekund od začátku expozice

3. KLASIFIKACE A OBLAST PŘÍMÉ APLIKACE

Odkaz a oblast přímé klasifikace

Tato klasifikace byla provedena v souladu s článkem 11.3 normy ČSN EN 13501-1+A1: 2010.

Klasifikace

Výrobek *DELUX EPS* je v souladu s jeho reakcí na oheň klasifikován:

E

Jeho doplňková klasifikace podle vývinu kouře je:

žádná klasifikace

Jeho doplňková klasifikace podle plamenně hořících kapek/částic je:

žádná klasifikace

Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku *DELUX EPS*:

chování při hoření		vývin kouře			odpadávající hořící částice	
E	-	s	žádná klasifikace	,	d	žádná klasifikace

Klasifikace reakce na oheň: E

Oblast použití

Tato klasifikace je platná pro následující konečné použití výrobku:

- bez podložení

4. USTANOVENÍ O VYUŽITELNOSTI


Omezení

Tento protokol o klasifikaci má platnost do 9. 5. 2017, pokud nenastane změna v technických specifikacích výrobku.

Upozornění


Tento dokument nemůže nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku.

Vypracoval:


Martina Strmisková



Schválil:


Vít Slaboch
vedoucí AZL 1007.7