

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o žadateli

Obchodní jméno: Adiana Interio, s.r.o.
Sídlo: Tuchoměřická 779, 16400 Praha 6 – Nebušice

1.2 Údaje o výrobku

Obkladové desky Dekorakryl ANLI – Classic, Luxe, Deluxe, Light, Stone se používají jako pohledové vnitřní obkladové materiály (stěn, stropů a podhledů).

Složení dekorakrylu ANLI jednovrstvého (kolekce – Classic, Luxe, Stone a Light) – jedná se o syntetický materiál z akrylátových pryskyřic PMMA (Polymethylmethacrylate). Dekorakryl vícevrstevný (Deluxe) se skládá z panelů PETG (Polyethylene Terephthalate glykol), mezi nimiž jsou v akrylovém pojivu náplně. Dekorakryl je čirá nebo transluscentní (světlo propouštějící se schopností světlo rozptýlit) deska s matným nebo lesklým povrchem. Desky mohou být barvené o tloušťce 4, 6, 8, 10, 12 a 18 mm. Vyrábí se v rozměrech: 1220 x 2440 mm (kolekce – Classic, Luxe, Deluxe), 1000 x 2000 mm (kolekce Light) a 600 x 1200 mm (kolekce Stone).

Seznam výrobků:

ANLI Classic	ANLI Luxe
ANLI Deluxe	ANLI Light
ANLI Stone	

Výrobna: Zhongshan Juson Artistic structural material Co., Ltd., Mingdian Fang B-21B
Yongjing Yuan, Shigi East district, Zhongshan, Guangdong, China

Výrobky jsou zařazeny do přílohy č. 2, skupina 11 pod pořadovým číslem 05.c podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 8 uvedeného nařízení. V souladu s § 10 se postupuje při posuzování shody podle § 5.

1.3 Technická specifikace (popř. technické předpisy) vztahující se na certifikaci výrobku

Stavební technické osvědčení č. 010-025033, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204, ze dne 2009-08-05 s platností do 2012-08-31.

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dohledu

Certifikát výrobku č. 204/C5/2009/010-025035, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204, ze dne 2009-08-12.

Zpráva o dohledu nad certifikovaným výrobkem č. 010-027185, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204, ze dne 2010-10-14.

Prověrka způsobu kontroly výrobků u žadatele při dohledu ze dne 2. dubna 2012, TZÚS Praha, s.p., Pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204.

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení (ES) č. 1907/2006, Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské Unie ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES., Příloha XVII Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů.

1.5 Informace o předchozím dohledu

Jedná se o druhý dohled nad certifikátem výrobku č. 204/C5/2009/010-025035.

2 Průběh dohledu

2.1 Datum provedení:

2. dubna 2012.

2.2 Dohled provedli:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Zdeněk Kočí

2.3 Způsob a rozsah dohledu

Jedná se o pravidelný dohled nad řádným zajištěním kontroly výrobků u žadatele v rozsahu stanoveném stavebním technickým osvědčením č. 010-025033.

Společnost Adiana Interio, s.r.o. rozšířila sortiment o výrobek:

Dekorakryl ANLI – DELUX EPS

Vybraní reprezentanti ke zkouškám - Dekorakryl ANLI – DELUX EPS/ ANLI Classic/ ANLI Deluxe.

2.4 Odběr vzorků

Datum odběru: 2. dubna 2012

Odběr provedl: Ing. Zdeněk Kočí, pracovník AO 204.

Způsob odběru: Množství odpovídající předepsaným zkouškám.

2.5 Výsledky zkoušek výrobku

Protokol č. 010-030039 o zkoušce rozměrové stálosti, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, ze dne 2012-06-15.

Protokol č. 100-039914 o zkoušce - stanovení těkavých organických látek VOC, TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1018.9, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, ze dne 2012-06-07.

Zpráva o zkoušce č. 100120458 – Stanovení těkavých organických látek VOC, TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1018.9, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, ze dne 2012-06-07.

Protokol č. 15958 o zkouškách požárně technických charakteristik, Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Praha 10, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7, ze dne 2012-05-09.

Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 č. PK-12-040, vydal CSI a.s. Praha dne 9.5.2012.

2.6 Výsledky dohledu nad kontrolou výrobků u žadatele

Prověrka způsobu kontroly výrobků u žadatele při dohledu ze dne 2. dubna 2012, TZÚS Praha, s.p., Pobočka 0100-Praha, Autorizovaná osoba 204.

3 Vyhodnocení výsledků dohledu

3.1 Vyhodnocení výsledků zkoušek výrobku

Tabulka č. 1: Obklady z plastů; typ / varianta: Dekorakryl ANLI Deluxe:

Vlastnost	Zkušební předpis	Požadavek	Výsledek	Protokol o zkoušce	Vyhodnocení
Rozměrová stálost (80 °C/6 hodin)	Viz. STO č. 010-025033	D: $\pm 1,0$ %	P: -0,13 % N: -0,4 %	010-030039	Vyhovuje

Pozn. P: podélný směr, N: příčný směr

Závěr vyhodnocení: Výrobek vyhovuje požadavkům na shodu s technickou specifikací.

Tabulka č. 2: Obklady z plastů; typ / varianta: Dekorakryl ANLI Classic:

Vlastnost	Zkušební předpis	Požadavek	Výsledek	Protokol o zkoušce	Vyhodnocení
Rozměrová stálost (80 °C/6 hodin)	Viz. STO č. 010-025033	D: $\pm 1,0$ %	P: -0,2 % N: -0,13 %	010-030039	Vyhovuje

Pozn. P: podélný směr, N: příčný směr

Závěr vyhodnocení: Výrobek vyhovuje požadavkům na shodu s technickou specifikací.

Tabulka č. 3: Obklady z plastů; typ / varianta: Dekorakryl ANLI Deluxe:

Vlastnost	Zkušební předpis	Požadavek	Výsledek	Protokol o zkoušce	Vyhodnocení
Rozměrová stálost (80 °C/6 hodin)	Viz. STO č. 010-025033	D: $\pm 1,0$ %	P: -0,27 % N: -0,47 %	010-030039	Vyhovuje
Reakce na oheň		P: Klasifikace dle ČSN EN 13501-1+A1	E	15958 PK-12-040	Vyhovuje
Zdravotní nezávadnost – emise VOC		P: kladné hodnocení	kladné hodnocení	100-039914 100120458	Vyhovuje

Pozn. P: podélný směr, N: příčný směr

Závěr vyhodnocení: Výrobek vyhovuje požadavkům na shodu s technickou specifikací.

3.2 Vyhodnocení dohledu nad způsobem kontroly výrobků

- Technická dokumentace výrobce obsahuje popis kontroly výrobků u výše uvedeného žadatele.
- Při posuzování kontroly výrobků žadatelem se postupovalo podle kritérií uvedených ve stavebním technickém osvědčení č. 010-025033.
- Neshody nebyly zjištěny.
- Žadatel Adiana Interio, s.r.o. rozšířila sortiment o výrobek:

Dekorakryl ANLI – DELUX EPS

3.3 Vyhodnocení dodržování dalších podmínek platnosti certifikátu

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých byl certifikát výrobku č. 204/C5/2009/010-025035 vydán.

4 Závěr

Při dohledu bylo zjištěno, že

- vlastnosti výrobku odpovídají technické specifikaci, technickým předpisům.
- způsob kontroly výrobků u žadatele odpovídá technické dokumentaci a je zajištěno jeho řádné fungování.
- na základě provedeného dohledu, dále na základě rozšíření výrobků o výrobek Dekorakryl ANLI – DELUX EPS (viz body 2.3 a 3.2), bude vydán certifikát č. 204/C5/2012/010-025035, který bude obsahovat aktuální názvy výrobků.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

1. Protokol č. 010-030039 o zkoušce rozměrové stálosti, vydal TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100-Praha, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, ze dne 2012-06-15.
2. Protokol č. 100-039914 o zkoušce - stanovení těkavých organických látek VOC, TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1018.9, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, ze dne 2012-06-07.
3. Zpráva o zkoušce č. 100120458 – Stanovení těkavých organických látek VOC, TZÚS Praha, s.p., odštěpný závod ZÚLP, Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA, dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pod č. 1018.9, Čechova 59, 370 65 České Budějovice, ze dne 2012-06-07.
4. Protokol č. 15958 o zkouškách požárně technických charakteristik, Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárně technická laboratoř, Praha 10, Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7, ze dne 2012-05-09.
5. Klasifikace reakce na oheň v souladu s ČSN EN 13501-1+A1:2010 č. PK-12-040, vydal CSI a.s. Praha dne 9.5.2012.

KONEC ZPRÁVY O DOHLEDU NAD CERTIFIKOVANÝM VÝROBKEM